

政府投资项目竣工验收表

项目名称		沙坡头区康乐移民骨干供水改造工程	
项目批复建设内容	(一) 水源及管线工程： 1. 改造康乐一泵站进水口及进水前池各1座，闸门尺寸1.2米×1.2米，采用测控一体化闸门，安装清污机1台；扩建康乐二泵站进水前池1座。2. 改建扩建厂房14间387.23平方米，其中：拆除重建康乐一泵站主厂房5间134.16平方米，新建康乐二泵站主厂房5间145.05平方米，新建康乐二泵站副厂房4间108.02平方米，均为砖混坡屋顶结构。3. 铺设球墨铸铁管8.242千米，其中：康乐一泵站铺设3.4千米；康乐二泵站铺设4.842千米。4. 康乐泵站安装卧式离心泵9台套（6用3备），安装真空泵3台，排污泵3台，注水泵2台。5. 新建改建管线建筑物448座及其他配套工程等。 (二) 供电工程： 1. 康乐一泵站新建架空绝缘导线5米，新增电缆终端杆1基、160KVA站用变一台，对原有计量柜和无功补偿柜进行更换，新增高压固态软启动柜2台，低压75KW变频柜1台等。2. 康乐二泵站新建架空绝缘导线2977米，敷设高压电缆130米，新增电杆53基、制作拉线19组、调压器一台、真空断路器1台，拆除原有架空线路及杆塔，对原有低扬程无功补偿柜进行更换，新增高压固态软启动柜6台、低压55KW变频柜1台等。 (三) 自动化工程：对康乐泵站进行通信网络系统建设、自动化控制系统建设、视频系统建设、语音系统建设。		
验收结论	2020年10月13日，沙坡头区发展和改革局会同财政局、水务局、自然资源局、灌溉管理所成立验收小组对该项目进行竣工验收，通过核查项目内业资料，实地查看项目外业建设情况，经验收组成员单位研究讨论，原则同意沙坡头区河南灌溉管理所房屋改造工程通过竣工验收。		
项目监督验收单位			
沙坡头区发展和改革局	沙坡头区财政局	沙坡头区自然资源局	沙坡头区扶贫办
			
沙坡头区水利工程质量管理站	沙坡头区灌溉管理所		
			
其他验收成员（签字）：			

项目监督单位及验收成员对项目竣工验收结论负责。